



Azienda con sistema
di qualità certificato
SGS ISO 9001/2015



Albignasego, li 02/12/2024

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' | DECLARATION OF CONFORMITY

Kit regolatori primo e secondo stadio – Portata 10 kg/h **First and second stage kit regulator – Capacity 10 kg/h**

Tecnogas S.r.l., con sede in Viale L. Da Zara, 10 - 35020 Albignasego (PD), P. IVA 03859580288,
in qualità di distributore del suddetto prodotto,
Tecnogas S.r.l, with headquarter in Viale L. Da Zara, 10 - 35020 Albignasego (PD), VAT code
03859580288, as distributor of the above quoted product,

DICHIARA I DECLARES

Che il prodotto "Kit regolatori Tecnogas primo e secondo stadio - portata 10 kg/h" codice Tecnogas
SKU E824:

That the product "First and second stage Tecnogas kit regulators - Capacity 10 kg/h" Tecnogas
SKU E824:

- Il riduttore di 1° stadio è stato tarato in fase di collaudo alla pressione di 1,5 bar;
the 1st stage regulator was calibrated during testing at a pressure of 1,5 bar;
- il regolatore di 2° stadio è dotato di una valvola di sovrappressione ed è stato tarato in fase di collaudo alla pressione di 30 mbar. In fase di installazione il regolatore di 2° stadio può essere calibrato a seconda della tipologia dell'impianto ESCLUSIVAMENTE da personale specializzato;
the 2nd stage regulator is equipped with a pressure relief valve and was calibrated during testing at a pressure of 30 mbar. During installation, the 2nd stage regulator can be calibrated only by specialized personnel, depending on the type of the system;
- entrambi i regolatori sono stati progettati e costruiti in conformità alla norma EN 16129:2013 e rispondono ai requisiti funzionali della stessa normativa;
both regulators have been designed and built in accordance with the Standard EN 16129:2013 and meet the functional requirements of the legislation itself;
- le parti in gomma sono in materiale omologato, conforme alla norma EN 549:2019;
the rubber parts are in approved material, compliance with the standard EN 549:2019;
- il collaudo viene effettuato sul 100% della produzione, sia su tenute che funzionamento, con apparecchiature elettroniche dotate di trasduttori di precisione;
the testing is carried out on 100% of the production, both the leak-test that the functioning, with the electrical equipment with a precision transducers.

Per Tecnogas Srl
Lamenti Ivo
Presidente