



Azienda con sistema
di qualità certificato
SGS ISO 9001/2015



Albignasego, lì 24/01/2025

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' | DECLARATION OF CONFORMITY

REGOLATORI BASSA PRESSIONE **LOW PRESSURE REGULATOR**

Tecnogas S.r.l., con sede in Viale L. Da Zara, 10 - 35020 Albignasego (PD), P. IVA 03859580288, in qualità di distributore dei suddetti prodotti,

Tecnogas S.r.l., with headquarter in Viale L. Da Zara, 10 - 35020 Albignasego (PD), VAT code 03859580288, as distributor of the above quoted products,

DICHIARA | DECLARES

Che i prodotti "Regolatori bassa pressione", codice Tecnogas E610 sono conformi ai seguenti standard e normative:

That the products "Low pressure regulators" Tecnogas SKU E610 shall comply with the following standards and regulations:

- sono tarati in fase di collaudo alla pressione 30 mbar; durante l'installazione, i regolatori possono essere calibrati solo da personale specializzato, in base alla tipologia dell'impianto;
they are calibrated at the pressure of 30 mbar during testing phase; during installation, the regulators can be calibrated only by specialized personnel, depending on the type of the system;
- sono prodotti in conformità alla Normativa EN 16129:2013;
are produced in compliance with the EN 16129:2013 Standard;
- le parti in gomma sono in materiale omologato, conformi alla Normativa EN 549:2019;
rubber parts are made of approved materials, compliant with the EN 549:2019 Standard;
- il collaudo viene effettuato sul 100% della produzione, sia su tenute che su funzionamento, con apparecchiature elettroniche dotate di trasduttori di precisione.
testing is carried out on 100% of the production, both on leakage and functioning, with electrical equipment with precision transducers.

Per Tecnogas Srl
Lamenti Ivo
Presidente