



Azienda con sistema
di qualità certificato
SGS ISO 9001/2015



Albignasego, lì 05/06/2025

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' | DECLARATION OF CONFORMITY

CENTRALINE COMPATTE PER ABBINAMENTO BOMBOLE GAS GPL **COMPACT PLACE GROUP FOR LPG GAS CYLINDERS**

Tecnogas S.r.l., con sede in Via Marco Polo, 33 - 35020 Albignasego (PD), P. IVA 03859580288, in qualità di distributore dei suddetti prodotti,


Tecnogas S.r.l., with headquarter in Via Marco Polo, 33 - 35020 Albignasego (PD), VAT code 03859580288, as distributor of the above quoted products,

DICHIARA | DECLARES

Che i prodotti "Centraline compatte complete di Valvola di Sicurezza e Manometro" codici Tecnogas 6791, 6792 e 6793 sono conformi ai seguenti standard e normative:

That the products "Place groups with safety valve and pressure gauge", Tecnogas SKU 6791, 6792 and 6793 shall comply with the following standards and regulations:

- Le centraline sono prodotte in conformità alla Norma UNI 7131;
The place groups are manufactured in compliance with the UNI 7131 standard;
- I rubinetti sono prodotti in conformità alla Norma EN ISO 15995:2021 e dotati di valvola di non ritorno e rispondono ai requisiti funzionali della normativa stessa;
The taps are produced in compliance with the EN ISO 15995:2021 standard and equipped with a non-return valve and meet the functional requirements of the legislation itself;
- Le Valvole di Sicurezza rispondono ai requisiti essenziali della Direttiva 2014/68/UE (PED) in accordo con il tipo descritto nel Certificato di esame CE del tipo No. CE 1370-PED-B3.1 GBV002-22-ITA (emesso il 12/9/2022 – Marcatura CE 1370);
The Safety Valves meet the essential requirements of Directive 2014/68/EU (PED) in accordance with the types described in the EC Type Examination Certificate No. CE 1370-PED-B3.1 GBV002-22-ITA;
- Le parti in gomma sono in materiale omologato e conforme alla Norma EN 549:2019;
The rubber parts are in approved material and comply with the EN 549:2019 standard;
- Il collaudo viene effettuato sul 100% della produzione, sia su tenute che funzionamento, con apparecchiature elettroniche dotate di trasduttori di precisione.
The test is carried out on the 100% of the production, both on seals and operations, with electronic equipment equipped with precision transducers.


Per Tecnogas Srl
Lamenti Ivo
Presidente