



Azienda con sistema
di qualità certificato
SGS ISO 9001/2015



Albignasego, li 18/02/2026

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' | DECLARATION OF CONFORMITY

REGOLATORE ALTA PRESSIONE modello APS2000 **HIGH PRESSURE REGULATOR APS 2000 model**

Tecnogas S.r.l., con sede in Via Marco Polo, 33 - 35020 Albignasego (PD), P. IVA 03859580288,
in qualità di distributore dei suddetti prodotti,

Tecnogas S.r.l. with headquarter in Via Marco Polo, 33 - 35020 Albignasego (PD), VAT code
03859580288, as distributor of the above quoted products,

DICHIARA | DECLARES

Che il prodotto "Regolatore alta pressione modello APS 2000" codice Tecnogas 2500:

That the product "High pressure regulator APS 2000" Tecnogas SKU 2500:

- è disegnato, realizzato e testato in conformità allo standard EN 16129:2013;
is designed, manufactured and tested in reference to the EN 16129:2013 standard;
- è conforme alla Direttiva Europea PED 2014/68/EU per apparecchiature a pressione: con un diametro dei raccordi $\leq$ DN25 e una pressione di ingresso $> 0,5$ bar, questo regolatore a pressione è progettato e fabbricato in conformità con le buone pratiche ingegneristiche di uno Stato membro al fine di garantirne l'uso sicuro, con riferimento alle sezioni 1.a., 1.b. e 1.c. dell'articolo 4, pertanto, questa attrezzatura non può e non deve essere marcata CE, ai sensi del paragrafo 3;
comply with the European Directive PED 2014/68/UE for pressure equipment: with a diameter of connections $\leq$ DN25 and inlet pressure $> 0,5$ bar, this pressure equipment is designed and manufactured in accordance with the sound engineering practice of a Member State in order to ensure safe use, in reference to section 1.a., 1.b., 1.c. of Article 4, thus, this equipment cannot and must not be CE marked, according to paragraph 3;
- è testato al 100% secondo le nostre istruzioni interne di controllo qualità;
is 100% tested according to our internal quality control instruction;
- non rientra nell'ambito della Direttiva Europea 2014/34/UE (ATEX);
are not included in the scope of the European Directive 2014/34/UE (ATEX);
- non rientra nell'ambito della Direttiva Europea 2016/426 (GAR);
is not included in the scope of the European Directive 2016/426 (GAR).

Per assicurare il corretto funzionamento dei prodotti, l'installazione e l'uso deve essere rigorosamente conforme alle istruzioni del produttore ed eseguita da installatori qualificati in base alle norme locali/nazionali vigenti in materia di installazione e uso.

Tecnogas S.r.l.

35020 Albignasego (Padova) ITALY – Via Marco Polo, 33 - Tel +39 049 8625910 – Fax +39 049 8625911
www.tecnogas.net – info@tecnogas.net – P.IVA 03859580288

Pagina 1 di 2



Azienda con sistema
di qualità certificato
SGS ISO 9001/2015



To ensure the correct operation of items, the installation and use of such equipment must strictly in accordance with the manufacturer's instructions provided, installed by a suitably qualified installer to the current local/country rules of standards in installation and use applicable.

Per Tecnogas Srl
Lamenti Ivo
Presidente