



Azienda con sistema
di qualità certificato
SGS ISO 9001:2015



Albignasego, lì 17/03/2026

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' | DECLARATION OF CONFORMITY

GIUNTI ISOLANTI DIELETTRICI

Tecnogas S.r.l., con sede in Via Marco Polo, 33 - 35020 Albignasego (PD), P. IVA 03859580288,
in qualità di distributore dei suddetti prodotti,

Tecnogas S.r.l, with headquarter in Via Marco Polo, 33 - 35020 Albignasego (PD), VAT code
03859580288, as distributor of the above quoted products,

DICHIARA | DECLARES

che i prodotti "Giunti isolanti dielettrici PN10 e PN25 ANSI 150" sono conformi alle direttive ed
agli standard in seguito elencati:

That the product "Insulating dielectric joints PN10 and PN25 ANSI 150" shall comply with the
standards and directives listed below:

- I prodotti sono costruiti e collaudati in officina secondo quanto prescritto al punto 3.6.1.
del D.M. 24 Novembre 1984 e successive modificazioni con D.M. 16/11/1999, e al
D.M. 16 Aprile 2008 e sono idonei per l'installazione su impianti di trasporto e di
utilizzo di acqua e gas.

The products are built and tested in workshop as prescribed at point 3.6.1. of the D.M.
24th November 1984 and subsequent changes with D.M. 16/11/1999, and D.M. 16th
April 2008 and are suitable for installation on water and gas transport and utilisation
systems.

- I prodotti sono costruiti in conformità alle normative UNI-CIG 10284 (giunti isolanti per
utenza PN10) e UNI-11105:2020 (giunti isolanti per condotte PN25), e sono idonei per
essere utilizzati con temperature di esercizio da -10°C a +70°C.

The products comply with the UNI-CIG 10284 directive (insulating joints for PN10 pipes)
and UNI-11105:2020 directive (insulating joints for PN25 pipes), and are suitable for
usage with operating temperatures from -10 °C to +70° C.

Per Tecnogas Srl
Lamenti Ivo
Presidente

Tecnogas S.r.l. a socio unico

35020 Albignasego (Padova) ITALY – Via Marco Polo, 33 - Tel +39 049 8625910 – Fax +39 049 8625911
www.tecnogas.net – info@tecnogas.net – P.IVA 03859580288